

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
ТП 10/0,4 № 36**

Адрес Советская ул. Замеры произведены 20.12.2017 г 9 час. 06 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

				Мощность
Ф-а <u>1</u>	Ф-в <u>8</u>	Ф-с <u>0</u>	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	<u>Очистные</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>0</u>		
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	<u>238</u>	<u>242</u>	<u>237</u>	<u>421</u>	<u>413</u>	<u>421</u>

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер Бришнев

«20» 09:06 Бришнев  
Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

должность 12 2017г. Бусыгин  
фамилия  
подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ**

**ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ**

ТП 10/0,4 № 33

Адрес ул. Суворовская

Замеры произведены 20.12.2017 г // час. 15 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер 67086		Год выпуска 1992	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 400	
Ф-а 52	Ф-в 44	Ф-с 05	«0» Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	Резерв					
2.	Дет.сад Матросова 8(Резерв)					
3.	Краснознаменная, 22а	43	21	21		
4.	Суворовская 3	9	23	44		
5.	Резерв					
6.	Резерв					
7.	Резерв					
8.	Резерв					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	235	240	239	410	418	415

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

Заводской номер 45962		Год выпуска 1988	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 630	
		Положение переключателя	
Ф-а 207	Ф-в 276	Ф-с 297	«0» Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
9.	Дет. сад Матросова 8					
10.	Нахимова 5	34	50	54		
11.	Резерв					
12.	Краснознаменная, 22/2	29	51	39		
13.	Резерв					
14.	Резерв					
15.	Суворовская 1	33	37	36		
16.	Военная стоматология; Резерв ЦТП-3; ИП Шипилов; Сковпень Л.Я.; ГСК «Память»	77	107	90		
17.	Матросова 2; «Бастиион»; ППС; ЦТП-3; КНС №2; ИП Рябцев	34	31	78		
18-24.	Резерв					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	222	235	231	410	405	410

Осмотр и замеры производил эл.монтер Вилимов

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

должность

фамилия

«20» декабря 2017 г.

«20» 12 2017 г.

А.Н. Бусыгин

Число, время, подпись

подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
ТП 10/0,4 № 5**

Адрес Олега Кошевого ул. Замеры произведены 20.12.2017 г 19 час. 02 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

Мощность 630				
Ф-а <u>150</u>	Ф-в <u>660</u>	Ф-с <u>147</u>	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
17.	О.Кошевого №13А; 17	<u>50</u>	<u>34</u>	<u>46</u>		
18.	ЦТП-10	<u>129</u>	<u>125</u>	<u>113</u>		
19.	О. Кошевого 19; 21; Хоз двор ГОРОНО	<u>9</u>	<u>23</u>	<u>47</u>		
20.	Резерв					
21.	Резерв уличного освещения					
22.	Ул. освещение по Краснознаменной					
23.	ЦТП 10(резерв), ул.О.Кошевого 9;11	<u>19</u>	<u>3</u>	<u>15</u>		
24.	Можайского; Авиацонная; ГСК Посадки.	<u>43</u>	<u>51</u>	<u>26</u>		
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	<u>228</u>	<u>234</u>	<u>231</u>	<u>399</u>	<u>404</u>	<u>406</u>

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер Вино

20 декабря 19

Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

должность

фамилия

20 12

2017г.

А.Н.

подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
КТПН 10/0,4 № 150**

Адрес ул. Красногвардейская Замеры произведены 20.12.2017 г 16 час. 10 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер <b>2870</b>		Год выпуска <b>2003</b>	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность <b>400 кВА</b>	
Ф-а <b>16</b>	Ф-в <b>25</b>	Ф-с <b>29</b>	«0»
Бак			

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	ИП Петик (Здание инженерно-лабораторный корпус)		7	7		
2.	УМЖК Приморская соя	4	0	0		
3.	Ввод по НН от ТП 150	15	4	4		
4.	ИП Раменский (автобоксы)	6	13	18		
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	230	232	237	407	408	411

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

Заводской номер		Год выпуска	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность	
		Положение переключателя	
Ф-а <b>123</b>	Ф-в <b>12</b>	Ф-с <b>115</b>	«0»
Бак			

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	Насос 1					
2.	Насос 2					
3.	Насос 3	84	84	84		
4.	Насос 4					
5.	Линия воздушная	11	10	10		
6.	Освещение					
7.	Ввод КТПН 150 по НН	21	18	17		
8.	ИП Комаров (производственная база)	15	4	4		
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	232	234	235	409	412	408

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер Бусыгин А.Н.

Ведомость принял:  
Начальник РЭС Бусыгин А.Н.  
должность фамилия

20 декабря 2017 г. Бусыгин А.Н.  
Число, время, подпись

20 12 2017 г. Бусыгин А.Н.  
подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
КТПН 10/0,4 № 148**

Адрес ул. Красногвардейская Замеры произведены 20.12.2017 г. 13 час. 35 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер		Год выпуска 1980		
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 250		
Ф-а <u>80</u>	Ф-в 0 <u>70</u>	Ф-с 0 <u>68</u>	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	<i>Резерв</i>					
2.	<i>Скважина №842</i>	<u>67</u>	<u>70</u>	<u>68</u>		
3.	<i>Резерв</i>					
4.	<i>КНС; ГСК «Заря»</i>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА

Осмотр и замеры производил эл.монтер *Зинин*

«20» декабря 2017  
Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС *Бусыгин А.Н.*  
должность фамилия

«20» 12 2017г. *А.Н.*  
подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**  
**ВЕДОМОСТЬ**  
**ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ**  
**КТПН 10/0,4 № 109**

Адрес Суворовская ул.

Замеры произведены 20.12.2017 г 2 час. 05 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер 4012		Год выпуска 1968	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 400	
исполнить окраску			
Ф-а	Ф-в	Ф-с	«0» Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	Резерв					
2.	Резерв					
3.	Резерв					
4.	Резерв					
5.	Гаражи Беликова;	-	1	-		
6.	Резерв					
7.	Оборонэнерго «Десантник»					
8.	Резерв					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	232	235	231	409	407	401

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

Заводской номер		Год выпуска	
Состояние масло указателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность	
		Положение переключателя	
Ф-а	Ф-в	Ф-с	«0» Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
9.						
10.						
11.						
12.						
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА

Осмотр и замеры  
 производил эл.монтер Бусыгин

«20» декабря 2017  
 Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

должность фамилия  
«20» 12 2017г. Бусыгин  
 подпись

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
КТПН 10/0,4 № 153**

Адрес Шолохова ул. Замеры произведены 21.06.2017 г 14 час. 14 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Мощность 400				
Ф-а <u>65</u>	Ф-в <u>69</u>	Ф-с <u>68</u>	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А		В		С	
1.	<u>Скважина № 8, КНС</u>	<u>65</u>		<u>69</u>		<u>68</u>	
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА	
	<u>240</u>	<u>238</u>	<u>235</u>	<u>414</u>	<u>420</u>	<u>408</u>	

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер Бусыгин А.Н.

«21» декабря 2017 г.  
Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

должность «РС» 12 2017г. фамилия Бусыгин  
подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ**

**ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ**

**ТП 10/0,4 № 97**

Адрес ул. Госпитальная

Замеры произведены 20.12.2017 г 17 час. 20 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер 41727		Год выпуска 1987	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла) <i>масло не жидкий</i>		Мощность 630	
Ф-а 88	Ф-в 71	Ф-с 55	«0» Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	A	B	C		
1.	Резерв					
2.	Госпиталь	68	55	35		
3.	ЦТП-1064	20	16	20		
4.	Резерв					
5.	Резерв					
6.	Резерв					
7.	Резерв					
8.	Резерв					
Напряжение В	A-O	B-O	C-O	AB	BC	CA
	234	235	234	406	402	410

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

Заводской номер 27383		Год выпуска 1986	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Положение переключателя	
Ф-а 175	Ф-в 178	Ф-с 173	«0» Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	A	B	C		
9.	Молочный цех ИП Вахнин	175	178	114		
10.	ул.Авиационная 1, 2, 5, 6	-	-	29		
11.	Авиационная, 1; 2; 5; 6; Олега Кошевого, 2; 5; 2а					
12.	Вахнин					
13.	Резерв					
14.	Резерв					
15.	Резерв					
16.	Резерв					
Напряжение В	A-O	B-O	C-O	AB	BC	CA
	-	-	-	-	-	-

Осмотр и замеры производил эл.монтер Валков В

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

должность

фамилия

«20» декабря 2017г.

«20» 12 2017г.

Бусыгин

Число, время, подпись

подпись



**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ**

**ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ**

**ЦРП Борисова 10/0,4**

Адрес ул. Борисова

Замеры произведены 20.12.2017 г. час. 30 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер 11855			Год выпуска 2013		
Состояние маслоуказателя (наличие			Мощность 630		
шкалы, прозрачность стекла) <i>норма</i>					
Ф-а <u>675</u>	Ф-в <u>579</u>	Ф-с <u>1298</u>	«0»	Бак	

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	<i>Нахимова, 4</i>	<i>30</i>	<i>89</i>	<i>68</i>		
2.	<i>ИП Лобурец «Джаз»</i>	<i>92</i>	<i>87</i>	<i>137</i>		
3.	<i>Резерв</i>					
4.	<i>ЦТП-1</i>	<i>35</i>	<i>34</i>	<i>32</i>		
5.	<i>Борисова, 7 (резерв)</i>					
6.	<i>Суворовская, 5</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>40</i>		
7.	<i>Суворовская 8; 10; Магазины «Неделька», «Соло»; Борисова 2 (Стройматериалы),</i>	<i>10</i>	<i>28</i>	<i>17</i>		
8.	<i>Борисова 8а, 2А, Суворовская 7а, Парикмахерская «Саша»</i>	<i>52</i>	<i>31</i>	<i>54</i>		
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	<i>234</i>	<i>230</i>	<i>240</i>	<i>405</i>	<i>410</i>	<i>406</i>

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

Заводской номер 1740441			Год выпуска 2012		
Состояние маслоуказателя (наличие			Мощность 630		
шкалы, прозрачность стекла) <i>норма</i>					
Положение переключателя					
Ф-а <u>905</u>	Ф-в <u>107</u>	Ф-с <u>178</u>	«0»	Бак	

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
9.	<i>Борисова, 7; Стоянка Рушкова</i>	<i>33</i>	<i>16</i>	<i>4</i>		
10.	<i>ЦТП-1 (резерв)</i>					
11.	<i>Резерв</i>					
12.	<i>Нахимова, 6</i>	<i>57</i>	<i>44</i>	<i>28</i>		
13.	<i>Резерв</i>					
14.	<i>Оптовая база, Любимый, Форма</i>	<i>117</i>	<i>57</i>	<i>84</i>		
15.	<i>Колорит</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>		
16.	<i>Нахимова 8, Борисова 2 («Граник»)</i>	<i>47</i>	<i>49</i>	<i>59</i>		
17.	<i>Нахимова, 1; ГСК «Элеватор»</i>	<i>8</i>	<i>17</i>	<i>28</i>		
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	<i>230</i>	<i>238</i>	<i>231</i>	<i>408</i>	<i>405</i>	<i>403</i>

Осмотр и замеры производил эл.монтер *Бришев*

Ведомость принял: Начальник РЭС *Бусыгин А.Н.*

*20* декабря *2017* г.

должность *12* фамилия *Бусыгин*

Число, время, подпись

подпись

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
ТП 10/0,4 № 144**

Адрес Молодежная ул. Замеры произведены 20.12.2017 г. 15 час. 30 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Мощность				
Ф-а <u>58</u>	Ф-в <u>61</u>	Ф-с <u>63</u>	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А			В		С
5.	Скважина № 11						
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА	
	<u>230</u>	<u>234</u>	<u>240</u>	<u>409</u>	<u>411</u>	<u>414</u>	

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер Васильев

20.12.2017  
Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

должность фамилия  
20 12 2017г. Бусыгин  
подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**  
**ВЕДОМОСТЬ**  
**ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ**  
**КТП 10/0,4 № Насосная 1-го подъема**

Адрес Спасский район с. Вишневка Замеры произведены 20.12.2017 г 15 час. 40 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер 404616		Год выпуска 1975		
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 400		
Ф-а 15	Ф-в 8	Ф-с 26	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
2.	Резерв					
3.	Резерв					
4.	Галерея, водяная башня					
5.	БСК-1	15	8	26		
6.	Резерв					
7.	Резерв					
8.	Резерв					
9.	Резерв					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	243	245	248	402	400	402

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

Заводской номер 400696		Год выпуска 1973		
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 400		
Положение переключателя				
Ф-а	Ф-в	Ф-с	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
2.	Резерв					
3.	Резерв					
4.	Резерв					
5.	БСК-2					
6.	Резерв					
7.	Резерв					
8.	Резерв					
9.	Резерв					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	243	245	248	402	400	402

Осмотр и замеры

производил эл.монтер Васильев

«20» декабря 2017 г. Васильев

Число. время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

должность

фамилия

«20» 12 2017г.

подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
ТП 10/0,4 № 7а**

Адрес ул. Госпитальная

Замеры произведены 20.12.2017 г. 19 час. 28 мин

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер 3022		Год выпуска 1962	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 50	
Ф-а 3		Ф-в 3	Ф-с 1
		«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	A	B	C
1.	Резерв			
2.	Резерв			
3.	Резерв			
4.	Резерв			
5.	Резерв			
6.	Резерв			
7.	Резерв			
8.	Резерв			
9.	Военная прокуратура	3	3	1
10.				
11.				
12.				

  

Напряжение В	A-O	B-O	C-O	AB	BC	CA
	234	238	232	411	412	406

Осмотр и замеры производил эл.монтер Бусыгин

«20» декабря 2017г.  
Число, время, подпись

Ведомость принял:  
Начальник РЭС Бусыгин А.Н.  
должность фамилия  
«20» 12 2017г. Бусыгин  
подпись

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
ТП 10/0,4 № 21**

Адрес ул. Артиллерийская      Замеры произведены 20.12.2017 г. 9 час. 50 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер 7735		Год выпуска 1990	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 250	
Ф-а 0	Ф-в 0	Ф-с 8	«0»
Бак			

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	Очистные сооружения	0	0	8		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	236	236	232	407	407	405

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер Винилов

«20» декабря  
Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.  
должность фамилия

«20» 12 2017г. Бусыгин  
подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
ТП 10/0,4 № 68**

Адрес Российская ул.

Замеры произведены 20.12.2017 г 9 час. 20 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер <u>7.9632</u>		Год выпуска <u>79</u>	
Состояние маслоуказателя (наличие		Мощность <u>630</u>	
шкалы, прозрачность стекла)		<u>масло и болты</u>	
Ф-а <u>85</u>	Ф-в <u>47</u>	Ф-с <u>03</u>	«0»
Бак			

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С
1.	<u>Котельная</u>	<u>15</u>	<u>10</u>	<u>26</u>
2.	<u>Российская 5</u>	<u>40</u>	<u>37</u>	<u>37</u>
3.	<u>Котельная резерв</u>			
4.	<u>Российская</u>			

  

Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	<u>219</u>	<u>232</u>	<u>232</u>	<u>406</u>	<u>402</u>	<u>406</u>

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер Вилиев  
«20» декабрь  
Число, время, подпись

Ведомость принял:  
Начальник РЭС Бусыгин А.Н.  
должность Бусыгин фамилия  
«20» 12 2017г. А.Н.  
подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**  
**ВЕДОМОСТЬ**  
**ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ**  
**ТП 10/0,4 № 55**

Адрес ул. Приморская

Замеры произведены 20.12.2017 г 9 час. 50 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Мощность 250				
Ф-а 68	Ф-в 49	Ф-с 50	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
9.	Оборонэнерго; 9 Октября, д1 Админ здание	9	0	9		
10.	ООО «Выбор»					
11.	Авторазборка ИП Алещенко; Сметюх			5		
12.	Резерв к22	59	49	39		
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	219	233	236	409	408	403

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

Мощность 250				
Ф-а 50	Ф-в -	Ф-с 3	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	Резерв					
2.	Приморская д. 21- по д.33	9	0	3		
3.	Резерв					
4.	Резерв					
5.	Резерв					
6.	Резерв					
7.	ул.Аэродромная	39	-	-		
8.	Ж/Д Переезд Примтеплоэнерго					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА

Осмотр и замеры  
 производил эл.монтер Винков

«20» декабря  
 Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.  
 должность фамилия

«20» 12 2017г. Бусыгин  
 подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ**

**ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ**

**ТП 10/0,4 № 17**

Адрес ул. Краснознаменная Замеры произведены 20.12.2017 г. 10 час. 30 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер		Год выпуска	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 400	
Ф-а 246	Ф-в 280	Ф-с 229	«0» Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	Краснознаменная ба	33	31	29		
2.	Пушкинская 5а	68	28	31		
3.	Пушкинская 9а	58	78	64		
4.	Краснознаменная, 8а	23	30	39		
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	230	242	255	410	412	405

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

Заводской номер		Год выпуска	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 400	
		Положение переключателя	
Ф-а 82	Ф-в 110	Ф-с 170	«0» Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
5.	ГСК					
6.	Пушкинская, 14; 20;	51	44	50		
7.	Резерв					
8.	Автосервис «Ремзона»	3	2	0		
9.	Пушкинская 4а	31	62	65		
10.	Краснознаменная ба					
11.	Резерв					
12.	Уличное освещение					
13.	Резерв					
14.	Резерв					
15.	Резерв					
16.	Резерв					
17.	Резерв					
18.	Пушкинская 2					
19.	Резерв					
20.	Краснознаменная 12а					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	239	236	234	412	400	414

Осмотр и замеры производил эл.монтер Винов

20 декабря 2017 г.

Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

должность

фамилия

20 12 2017г.

подпись



**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ**

**ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ**

**ТП 10/0,4 № 18**

Адрес ул. Краснознаменная Замеры произведены 20.12.2017 г 11 час. 50 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

				Мощность 400
Ф-а <u>257</u>	Ф-в <u>267</u>	Ф-с <u>148</u>	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	<i>Краснознаменная 18; 12; м-н Ветеран</i>	<i>18</i>	<i>36</i>	<i>42</i>		
2.	<i>м-н Комфорт; Резерв Краснознаменная 22/2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
3.	<i>Краснознаменная 11</i>	<i>40</i>	<i>53</i>	<i>27</i>		
4.	<i>АКОС; ДОСА; Приморье; ВымпелКом; МКУ ГО ЧС</i>	<i>6</i>	<i>32</i>	<i>1</i>		
5.	<i>5. Артель; Оборонэнерго- Краснознаменная 9а; Мегафон</i>	<i>62</i>	<i>96</i>	<i>55</i>		
6.	<i>Резерв</i>					
7.	<i>Краснознаменная 18а; Почта России</i>	<i>49</i>	<i>50</i>	<i>23</i>		
8.	<i>Резерв</i>					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	<i>232</i>	<i>232</i>	<i>232</i>	<i>410</i>	<i>400</i>	<i>408</i>

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

				Мощность 400
Ф-а <u>211</u>	Ф-в <u>192</u>	Ф-с <u>188</u>	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
9.	<i>Резерв</i>					
10.	<i>ЦТП-4</i>					
11.	<i>Краснознаменная, 24/1</i>	<i>15</i>	<i>50</i>	<i>30</i>		
12.	<i>Краснознаменная, 9</i>	<i>48</i>	<i>40</i>	<i>57</i>		
13.	<i>СТО Гергедава</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>		
14.	<i>Пушкинская 15а; 15; 22; ГСК Боевик-2; ГСК Суворовец; Приморская 1.</i>	<i>53</i>	<i>32</i>	<i>33</i>		
15.	<i>Резерв</i>					
16.	<i>Уличное освещение</i>					
17.	<i>Резерв ЦТП -4</i>	<i>85</i>	<i>68</i>	<i>68</i>		
18.	<i>Щит учета уличное освещение</i>					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	<i>235</i>	<i>233</i>	<i>233</i>	<i>412</i>	<i>412</i>	<i>409</i>

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер *Власов*

Ведомость принял:

Начальник РЭС *Бусыгин А.Н.*

должность

фамилия

*20* *декабрь* *12*

*20* *12* 2017г.

подпись

Число, время, подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
ТП 10/0,4 № 19**

Адрес ул. Краснознаменная Замеры произведены 20.12.2017 г 11 час. 50 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Мощность 630				
Ф-а <u>80</u>	Ф-в <u>40</u>	Ф-с <u>90</u>	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	Краснознаменная 32; 34; 36;	33	14	20		
2.	Резерв					
3.	Резерв					
4.	Следственный комитет; Краснознаменная 46	2	7	32		
5.	Школа 12					
6.	Военный суд, Штаб ПВО, Вахнин (резерв)	14	14	1		
7.	Борисова 3;5; Суворовская 11; 13	31	4	33		
8.	Уличное освещение					
9.	Учет уличное освещение					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	233	233	235	403	411	410

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер Вашков

«20» декабрь г.ев  
Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

«20» 12 2017г. А.Н.  
должность фамилия  
подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
КТПН 10/0,4 № 27**

Адрес ул. Заводская

Замеры произведены 20 12 2017 г 16 час. 55 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер 1131845		Год выпуска 1987		
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 250		
Ф-а 33	Ф-в 30	Ф-с 30	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А	В	С		
1.	РЩ 1, Тракторный бокс	25	20	16		
2.	Резерв					
3.	Учет					
4.	Котельная	4	6	8		
5.	Котельная (резерв)					
6.	Общий					
7.	РЩ 1, Тракторный бокс	4	4	6		
8.	Резерв					
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА
	240	238	235	414	420	408

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер \_\_\_\_\_

Ведомость принял:  
Начальник РЭС Бусыгин А.Н.  
должность фамилия

« \_\_\_\_\_ »

« 20 » 12 2017 г. \_\_\_\_\_

Число, время, подпись

подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ  
ТП 10/0,4 № 69**

Адрес Красногвардейская ул. Замеры произведены 20.12.2017 г 18 час. 50 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Мощность 400				
Ф-а	Ф-в	Ф-с	«0»	Бак

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	А			В		С
3.	Скважины	-			-		-
Напряжение В	А-О	В-О	С-О	АВ	ВС	СА	
	236	239	236	416	414	405	

Осмотр и замеры  
производил эл.монтер Бринов

«20» Декабрь 2017  
Число, время, подпись

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.

должность фамилия  
«20» 12 2017г. А.Н. Бусыгин  
подпись

**ООО «СПАССКЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»**

**ВЕДОМОСТЬ**

**ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ НАГРУЗКИ И НАПРЯЖЕНИЯ**

КТПН 10/0,4 № 71

Адрес ул. Приморская

Замеры произведены 20.12.2017 г 10 час. 15 мин.

**ТРАНСФОРМАТОР № 1**

Заводской номер 21172		Год выпуска	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Мощность 160	
Ф-а <u>50</u>	Ф-в <u>96</u>	Ф-с <u>81</u>	«0»
Бак			

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	A	B	C		
1.	ООО «Виразж»; Приморская, 2; ба; 6; Пожарная часть; Краснознаменная, 5а; 1в; Мегафон; ГСК «штурм» №1; 3; 4; 4а; ИП Неко; ИП Эйвазов	<u>17</u> <u>32</u>	<u>32</u> <u>64</u>	<u>18</u> <u>63</u>		
2.						
3.						
4.						
Напряжение В	A-O	B-O	C-O	AB	BC	CA
	<u>133</u>	<u>224</u>	<u>237</u>	<u>398</u>	<u>400</u>	<u>406</u>

**ТРАНСФОРМАТОР № 2**

Заводской номер		Год выпуска	
Состояние маслоуказателя (наличие шкалы, прозрачность стекла)		Положение переключателя	
Ф-а	Ф-в	Ф-с	«0»
Бак			

**НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ 0,4 кВ**

№ п/п	Наименование Фид.	A	B	C		
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Напряжение В	A-O	B-O	C-O	AB	BC	CA

Осмотр и замеры производил эл.монтер Бреднев

Ведомость принял:

Начальник РЭС Бусыгин А.Н.  
должность фамилия

«20» декабря 2017  
Число, время, подпись

«20» 12 2017г. Бусыгин А.Н.  
подпись